





ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gebäude	Laborgebäude Haus D85		
Adresse	Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin		
Hauptnutzung	Institutsgeb. f. Forsch. u. Unters.	10.216 m ²	
Nettogrundfläche		10.216 m²	



Summe 0 €/a

Erläuterungen

Die Verbrauchswerte werden beeinflusst durch den baulichen Zustand, die Betriebsführung und das Nutzerverhalten.
Die Beleuchtung in der Eingangshalle und im Keller ist deutlich überdimensioniert und kann noch reduziert werden.

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung	Kosten	Einsparung
Einbau von Bewegungsmeldern in den Fluren		
Einbau effektiverer Verschattungseinrichtungen zur Entlastung der Klimaanlage		

Empfehlungen zu Nutzung und Betrieb

Empfehlungen zu Nutzung und Betrieb	Einsparung
Lüftung nur kurz und stoßweise	
Abschalten der Beleuchtung bei ausreichendem Tageslicht	

gültig bis:

02.03.2019

aufgestellt

03.03.2009

Dipl.-Ing.
Rolf Kranke
Architekt

Dipl.-Ing. Rolf Kranke

